

Gräfli

Totalausbau

Bauprojekt 2018

Längenprofil 1:500/50 Sauberwasser

5734 Reinach
Marktplatz 2
Telefon: 058 / 733 33 55



6280 Hochdorf Bellevuestr. 27
5703 Seon Oberdorfstr. 11
5600 Lenzburg Sägestr. 6a
5034 Suhr Tramstrasse 11
4665 Oftringen Perry Center
4800 Zofingen Untere Brühlstr. 21

Flury Bauingenieure AG
Dipl. Ingenieure ETH / SIA
Planer, Pat. Ingenieur Geometer
www.fluryag.ch info@fluryag.ch

Index	Datum	Beschreibung	Gez.	Kontr.	Gepr.	GL
-	21.09.2018	Neuzeichnung	nw	rb		
A						
B						
C						
D						
Format: 30 / 126		EDV-Projekt / Zeichnung: Längenprofil_Bachleitung_2Plot Datum: 25.09.2018				
Archiv:	Projekt:	06.5708.074	Plan Nr.	13	Index	-

Gewässerschutzbereich Au / üB

Prüfdruck : 0.5 kg / cm²
Maximalverlust : 0.10 l/m² in 30min. für Rohrleitungen
: 0.20 l/m² in 30min. für Schächte

Rohrmaterial : PP SN 8 / PP SN 10 / Centub

Verlegeprofil : U4 / U2a gem. SIA 190

Alle Parz.-Anschlüsse : PVC 150 → U4/V4 gem. SIA 190

